

**Übersicht Bauteilgruppe**

03.09.2024

**Gruppennummer:** **KLY-GR06**

<b>Bauteilgruppe:</b>	<b>Halbrahmen Stahl HEB 240</b>
<b>eBKP-H:</b>	C03.01 Aussenstütze
<b>Abmessungen*:</b>	Halbrahmen Stahl HEB 240, 14 Stk. à ca. 5 auf 3.35 m
<b>Menge*:</b>	ca. 118 lfm
<b>Verortung im Quellobjekt:</b>	Waschanlage
<b>Detailbeschrieb*:</b>	Biegesteifes Stahl-Rahmenprofil HEB 240 mittig gestossen, Ecken nicht rechtwinklig. Kopfteile bei Auflager und Stoss, angeschweisste Befestigungen, zwei Träger mit zusätzlich angeschweißten Profilen. Weisse Beschichtung. Weitere Details zu Eckwinkeln im angehängten Dokument. Plangrundlage Bestand siehe Minenbeschrieb.
<b>Stückliste*:</b>	KLY009 / Halbrahmen HEB 240: ca. 4.99 m x 3.155 m, 7 Stk. KLY074 / Halbrahmen HEB 240: ca. 5.15 m x 3.155 m, 7 Stk.
<b>Emissionen für ein identisches, neues Bauteil in kg CO2-eq:</b>	72 kg pro lfm
<b>Emissionen durch die Wiederverwendung des Bauteils in kg CO2-eq:</b>	3 kg pro lfm


\*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.


Gruppennummer:

**KLY-GR06**

03.09.2024

Anhang:





KLY009  
7 Stk.

Datenqualität	
<input type="checkbox"/>	Schätzung
<input checked="" type="checkbox"/>	ungefähre Masse
<input type="checkbox"/>	genaue Masse
<input type="checkbox"/>	händische Massaufnahme durch see/haw
<input type="checkbox"/>	LIDAR
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandespläne

■ verschweißte Elemente, Angaben ungefähr

## KLY-GR06

**14 Stk. Halbrahmen Stahl HEB 240**

Massstab

Plangrösse

A4

Bussystem Provisorium - Areal Klybeck, Basel

Gezeichnet

haw

Datum

07.08.2024

**Bauteilpass**

03.09.2024

<b>Bauteilnummer:</b>	<b>KLY009</b>	(gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR06)
<b>Bauteil:</b>	<b>Halbrahmen HEB 240</b>	
<b>eBKP-H:</b>	C03.01 Aussenstütze	
<b>Menge*:</b>	7 Stk.	
<b>Abmessungen*:</b>	ca. 4.99 m x 3.155 m	
<b>Verortung im Quellobjekt:</b>	Waschanlage	
<b>Zustand:</b>	Rostspuren bei Anschlüssen	
<b>Detailbeschrieb*:</b>	Biegesteifes Rahmenprofil HEB 240 mittig gestossen, Kopfteile bei Auflager und Stoss, angeschweisste Befestigungen, zwei Träger mit zusätzlich angeschweißten Profilen, weiss beschichtet. Winkel biegesteife Ecke: ca. 91.2° (nach Rückbau zu prüfen).	
<b>Herstellerin / Baujahr:</b>	Nicht bekannt / ca. 2020	

\*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt.  
Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

**Bauteilpass**

03.09.2024

<b>Bauteilnummer:</b>	<b>KLY074</b>	(gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR06)
<b>Bauteil:</b>	<b>Halbrahmen HEB 240</b>	
<b>eBKP-H:</b>	C03.01 Aussenstütze	
<b>Menge*:</b>	7 Stk.	
<b>Abmessungen*:</b>	ca. 5.15 m x 3.155 m	
<b>Verortung im Quellobjekt:</b>	Waschanlage	
<b>Zustand:</b>	Rostspuren bei Anschlüssen	
<b>Detailbeschrieb*:</b>	Biegesteifes Rahmenprofil HEB 240 mittig gestossen, Kopfteile bei Auflager und Stoss, angeschweisste Befestigungen, zwei Träger mit zusätzlich angeschweißten Profilen, weiss beschichtet. Winkel biegesteife Ecke: ca. 88.8° (nach Rückbau zu prüfen).	
<b>Herstellerin / Baujahr:</b>	Nicht bekannt / ca. 2020	

\*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt.  
Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.